

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4^ο

α) Από τον δείκτη PMV που είναι -1 και βάσει του διαγράμματος βρίσκουμε PPD=26%.

β) Σημαίνει ότι το 26% των ατόμων που θα βρίσκονται στον χώρο αυτό προβλέπεται ότι δεν θα νιώθουν άνετα (PPD=26), ή αλλιώς το 74% θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το θερμικό περιβάλλον του χώρου.