

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4^ο

4.1. Ανάλογα με τη μέθοδο ρύθμισης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εξής εξαρτήματα:

α) Εξαρτήματα ρύθμισης της σχετικής υγρασίας του χώρου (μέσω υγραστάτη):

- Τρίοδη
- Υγραντήρας
- Στοιχείο αναθέρμανσης και με τρίοδη βάννα.

Εξαρτήματα ρύθμισης της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου (μέσω αισθητηρίου ποιότητας του εσωτερικού αέρα)

- Τάμπερ
- Αλλαγή φίλτρων αέρα

β) Ναι, γιατί μία από τις μεθόδους ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου είναι με αλλαγή της ποσότητας του πρωτεύοντος αέρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω τάμπερ ρύθμισης της ποσότητας του αέρα.